L'Albenc - ALBENC ST GERVAIS RESEAU

Date du prelevement : 07/02/2020 08:20:00

Informations générales

Service public de distribution	SMVIC
Responsable de distribution	REGIE DES EAUX SMVIC
Maître d'ouvrage	ST MARCELLIN VERCORS ISERE COM

Conformité

Conclusions sanitaires : Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

	Limites de qualité	**Références de qualité**
	Information	Information
Conformité bactériologique	sans objet : aucun paramètre bactériologique n'a été mesuré	Sans objet : aucun paramètre bactériologique n'a été mesuré
Conformité chimique	Conforme	Conforme

Résultats d'analyses

Paramètre	**Résultat**	**Limites de qualité**	**Références de qualité**
Cuivre	0,096 mg/L	<=2 mg/L	<=1 mg/L
Nickel	<5 µg/L	<=20 µg/L	
Plomb	<2 µg/L	<=10 µg/L	

Ressources les analyses de l'eau, sont mises à disposition par l'ARS. Données originales par API (https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable) mise à jour le 04/12/2023